

鋼結構之柱與樑等構件，增設「加勁板」補強，請問銲道是否需要採取滿銲？

【 2009-04-15 / 技術委員會】

【答】：

加勁板之銲道尺寸依用途、受力大小等來決定其銲道尺寸及是否須滿銲。一般情況用來作加勁用途時，銲道尺寸可不須達加勁板全應力，亦不須滿銲(全周銲)；若為傳力用途，則可依應力值決定銲道尺寸及是否須滿銲。但一般設計者為節省繪圖時間及圖量，一般銲道尺寸均以達全應力且滿銲表示於標準圖中。

。